

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	SU DEPOSU PLASTİK 10 TONLUK • 10,000 litre (± 300 litre) hacminde olacaktır. • PE (Polietilen) malzemeden üretilmiş olacaktır. • Yer üstü kullanım için olacaktır. • 1" (inç) bronz tip dahil olacaktır. • Kapağı üzerine monteli olacaktır.	4	Adet
2	SU DEPOSU PLASTİK 5 TONLUK • 5,000 litre (± 200 litre) hacminde olacaktır. • PE (Polietilen) malzemeden üretilmiş olacaktır. • Yer üstü kullanım için olacaktır. • 1" (inç) bronz tip dahil olacaktır. • Kapağı üzerine monteli olacaktır.	2	Adet
3	DÜŞÜRÜCÜ (BUŞ) GALVANİZ 2" X 1"	20	Adet
4	KÖŞE YARIM PPRC 32MM • Yıpranmış olmayacaktır. • Poşet içerisinde teslim edilecektir.	50	Adet
5	SU DEPOSU AYAĞI (2 TON PLASTİK İÇİN) 2MT. • Termosifon sistemi (dikey tip boyler ve güneşlik) montajına uygun olacaktır. • Merdiveni olacaktır. • 1 el antipas ve 2 el yağlı boya ile boyanmış olacaktır. • Profil malzeme en az 2mm et kalınlığında olacaktır. • Çatıya sabitlenebilmesi için 4 ayağın altında demir lama olacaktır. • 2 ton hacminde su deposunu taşıyabilecek mukavemette olacaktır. • Deponun monte edileceği bölümde en az 2 köşebent olacaktır.	22	Adet
6	GÜNEŞLİK ALT BORU, GALVANİZ, 3/4" • Et kalınlığı 2.65mm (± 0.1mm) olacaktır. • En az 260gr. Ağırlığında rekor bağlantı parçası ile birlikte teslim edilecektir.	50	Adet
7	GÜNEŞLİK ÜST BORU, GALVANİZ, 3/4" • Et kalınlığı 2.65mm (± 0.1mm) olacaktır. • En az 260gr. Ağırlığında rekor bağlantı parçası ile birlikte teslim edilecektir.	50	Adet
8	TAF(TE) PPRC 25MM	500	Adet
9	SU DEPOSU AYAĞI (1 TON PLASTİK İÇİN) 2 M • Termosifon sistemi (dikey tip boyler ve güneşlik) montajına uygun olacaktır. • Merdiveni olacaktır. • 1 el antipas ve 2 el yağlı boya ile boyanmış olacaktır. • Profil malzeme en az 2mm et kalınlığında olacaktır. • Çatıya sabitlenebilmesi için 4 ayağın altında demir lama olacaktır. • 1 ton hacminde su deposunu taşıyabilecek mukavemette olacaktır. • Deponun monte edileceği bölümde en az 2 köşebent olacaktır.	22	Adet
10	KÖŞE HDPE 25MMX3/4" İÇ DİŞLİ • En az PN 16 basınç sınıfında olacaktır	50	Adet

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
11	TAF(TE) HDPE 25MM X 20MM X 20MM • En az PN 16 basınç sınıfında olacaktır	30	Adet
12	KÖŞE PVC 2" (50MM)	100	Adet
13	TAF(TE) PVC 2" (50MM)	100	Adet
14	BORU SİYAH HDPE 32MM 10 ATÜ • Ürün kalite belgesi (örnek. TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	500	Metre
15	BORU SİYAH HDPE 50MM 10 ATÜ • Ürün kalite belgesi (örnek. TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	300	Metre
16	BORU SİYAH HDPE 63MM 10 ATÜ • Ürün kalite belgesi (örnek. TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	300	Metre
17	GENLEŞME TANKI 50 LİTRE (KAZAN DAİRESİ İÇİN) • 50 litre (±5 litre) hacminde olacaktır. • 100°C su sıcaklığında çalışmaya uygun olacaktır. • 10 bar çalışma basıncına sahip olacaktır. • EPDM malzemeden üretilmiş membranı dâhil olacaktır.	10	Adet
18	NİYAGARA KOMPLE • İç takımı (çekme kolu, halat, şamandıra vb.) ile birlikte komple set olacaktır. • Niyagarası (rezervuar) dahil olacaktır. • Ürün kalite belgesi (örnek. TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	50	Adet
19	KAĞITLIK TUVALET KROM • Montaj aparatları dahil olacaktır. • Ürün kalite belgesi (örnek. TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	30	Adet

Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %2 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Söz konusu malzemeler için;
 - a. Bu alımda **kısmi teklif kabul edilecektir.**
 - b. İşin acil olması ve Ada şartları göz önünde bulundurularak Yüklenici karara bağlanan mal tutarının **%20 (yüzde yirmi)** oranına kadar **eksik** getirir veya karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı **%20 (yüzde yirmi)**'yi aşamaz.
3. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
4. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.

5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
7. Süre uzatımı vb. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.
8. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.



Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı



H.İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı



Ayhan TUNCA
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

29...../07/2025



İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği